

# Anvisningar mätarplats

## Mätarplatsens utformning

Mätarplatsen skall anordnas så att mätaren är skyddad mot frysning, olämplig uppvärmning och yttre påverkan. Utrymmet skall vara försett med belysning, golv- och väggbeklädnad bör vara vattenbeständig och golvbrunn rekommenderas i mätarplatsens närhet (risk för spill vid mätarbyte). Runt mätarplatsen skall ett fritt utrymme skapas med minimimått enligt nedanstående skiss. Mätarplatsen får ej byggas in eller placeras bakom inredning/utrustning.

Mätarplatsen skall vara försedd med avstängningsventiler och en horisontell, fast förankrad mätarkonsol i vilken VAKIN:s personal monterar vattenmätaren.

## Anmärkning

Nedanstående mått  
är angivna i millimeter.

